

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области"

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241  
e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396310, Воронежская обл, Новоусманский р-н, Новая Усмань с, Ленина ул, дом 305, тел.: 8(47341)5-42-51, e-mail: nugigien@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510824

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории



В.И. Наумова  
07.08.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 36-01-14/07713-24 от 07.08.2024

- 1. Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЛЕНСКОЕ ЖКХ" (ИНН 3663168250 ОГРН 124360009476) тел: 8-920-408-35-07
- 2. Юридический адрес:** ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОУСМАНСКИЙ, С.П. ВОЛЕНСКОЕ, П ВОЛЯ, УЛ СОВЕТСКАЯ, Д. 48, кб.6  
**Фактический адрес:** Воронежская обл, м.р-н Новоусманский, с.п. Воленское, п Воля, ул Советская, д. 48, каб.6
- 3. Наименование образца испытаний:** вода питьевая
- 4. Место отбора:** артскважина (№83 в реестре), Воронежская обл, м.р-н Новоусманский, с.п. Воленское, п Воля, ул Сосновая, д. 22Б
- 5. Условия отбора:**  
Дата и время отбора: 31.07.2024 08:40 - 09:40  
Ф.И.О., должность: Тюрин С. М. инженер МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЛЕНСКОЕ ЖКХ", Ковалева Н. Н. директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЛЕНСКОЕ ЖКХ"  
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер от + 2° С до + 5° С  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 31.07.2024 10:45  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб, ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
- 6. Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №125л от 18 июля 2024 г. №2357.Уд - регистрационный номер в историческом ПО, Акт отбора от 31 июля 2024 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- 7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- 8. Код образца (пробы):** 36-01-14/07713-1.3..2.-24
- 9. НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания

сухого остатка;  
 ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;  
 ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Метод определения жесткости.;  
 ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;  
 ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;  
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;  
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

**10. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы электронные, Explorer EP214C	1127480818
2	Термостат суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	21417
3	Термостат суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	26479
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01"ЗОМЗ"	0801096
5	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01"ЗОМЗ"	2170419

**11. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

**12. Результаты испытаний**

испытательная лаборатория Образец поступил 31.07.2024 10:45 Место осуществления деятельности: 396310, Воронежская обл, Новоусманский р-н, Новая Усмань с, Ленина ул, дом 305 дата начала испытаний 31.07.2024 10:45, дата окончания испытаний 07.08.2024 09:28					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/л	Менее 0,05	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п. 3
2	Жесткость общая/жесткость	мг-экв/дм <sup>3</sup>	7,4±1,1	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п. 4 метод А
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
4	Нитраты (NO3-)	мг/л	61,6±9,2	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 метод Д
5	Сухой остаток (общая минерализация)/общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм <sup>3</sup>	596,60±59,70	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
6	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
Образец поступил 31.07.2024 10:45 Место осуществления деятельности: 396310, Воронежская обл, Новоусманский р-н, Новая Усмань с, Ленина ул, дом 305 дата начала испытаний 31.07.2024 11:40, дата окончания испытаний 02.08.2024 12:46					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.2

Ответственный за оформление протокола:  
 Т.А. Чистякова, Химик-эксперт медицинской организации



Конец протокола испытаний № 36-01-14/07713-24 от 07.08.2024