

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В НОВОУСМАНСКОМ, ВЕРХНЕХАВСКОМ, ПАНИНСКОМ, РАМОНСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

**Юридический адрес:**

394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21

Телефон/факс: 2637761/2636228.

E-mail: [san@sanep.vrn.ru](mailto:san@sanep.vrn.ru).

ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889

ИНН/КПП 3665049241/366501001

**Фактический адрес места осуществления**

деятельности ИЛ: 396310, Воронежская область,

с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 305

Телефон/факс: 8(47341)5-42-51/ 8(47341)5-44-51.

E-mail: [nugigien@mail.ru](mailto:nugigien@mail.ru), ОКПО 01661471,

ОГРН 1053600128889

ИНН/КПП 3665049241/361602001

Уникальный номер записи об аккредитации


в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.510824

**Утверждаю:**

Руководитель ИЛ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Воронежской области» в  
Новоусманском, Верхнехавском, Панинском,  
Рамонском районах

  
В.И. Наумова

Дата утверждения 04 июля 2022г.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1616д от 04 июля 2022г.

- 1. Наименование и контактные данные заказчика:** МУП «Воленское ЖКХ»  
ОГРН/ИНН: 1103668019443/3616013965. Телефон/факс: 89204083507. E-mail: [gkh.volenskoe@yandex.ru](mailto:gkh.volenskoe@yandex.ru)
- 2. Адрес заказчика:** Воронежская область, Новоусманский район, п. Воля, ул. Советская, д.48, каб. 6
- 3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):**  
вода питьевая
- 4. Изготовитель:** -
- Страна:** -
- 5. Место отбора/измерений:** Арт. скважина, п. Воля, Сеницынская СОШ (№58 в реестре)
- 6. Информация об отборе/измерениях\***  
**Дата и время отбора/измерений:** 28.06.2022г. 10:00  
**ФИО, должность специалиста проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости):** Золотарев С.В. Отбор произведён в присутствии директора Ковалевой Н.Н.  
**Условия отбора/измерения, доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения:** 28.06.2022г. 15:00  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
- 7. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:** акт отбора 28.06.2022г. Цель исследований, основание: договор №69л от 23.03.2022г.
- 8. НД на продукцию:** -
- 9. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) безопасности для человека факторов среды обитания»
- 10. Код образца (пробы):** БР 1.3.1616.Уд



**11. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке/ протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Весы электронные Explorer EP214C	1127480818	16313-03	св.№ С-БМ/25-05-2022/158874061 от 25.05.2022г	06.05.2023г
2	Гиря калибровочная F2-200	1369	52768-13	С-БМ/01-03-2022/135744449	28.02.2023
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-«ЗОМЗ»	0801096	32672-06	С-БМ/19-01-2022/125864881	18.01.2024
4	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47Б	3559	-	-	-

**12. Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

**13. Результаты испытаний**

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>				
Образец поступил: 28.06.2022				
Регистрационный номер образца в журнале 126				
Дата начала испытаний: 28.06.2022    Дата окончания испытаний: 04.07.2022				
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>				
1	Цветность	градусы	<5,0	ГОСТ 31868-12
<b>ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>				
2	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм <sup>3</sup> (л)	578,1±57,8	ГОСТ 18164-72
3	Жесткость общая	(°Ж) мг-экв/л	8,6±1,3*	ГОСТ 31954-12 (м. А)
<b>ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА</b>				
5	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup> (л)	<0,05*	ГОСТ 4011-72
4	Нитраты (по NO <sub>3</sub> -)	мг/дм <sup>3</sup> (л)	95,3±14,3*	ГОСТ 33045-2014 (м. Д)
*За результат измерения принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений				
Испытания проводил(и): Батищева М.П., химик-эксперт медицинской организации; Конопкина О.М., фельдшер-лаборант				
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Батищева М.П., химик-эксперт медицинской организации				

**14. Дополнительные сведения**

Лицо ответственное за оформление протокола

  
\_\_\_\_\_ Колесникова Ю.С. химик-эксперт  
медицинской организации



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В НОВОУСМАНСКОМ, ВЕРХНЕХАВСКОМ, ПАНИНСКОМ, РАМОНСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

**Юридический адрес:**

394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21

Телефон/факс: 2637761/2636228.

Е-mail: [san@sanep.vrn.ru](mailto:san@sanep.vrn.ru).

ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889

ИНН/КПП 3665049241/366501001

**Фактический адрес места осуществления**

деятельности ИЛ: 396310, Воронежская область,

с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 305

Телефон/факс: 8(47341)5-42-51/ 8(47341)5-44-51.

Е-mail: [nugigien@mail.ru](mailto:nugigien@mail.ru), ОКПО 01661471,

ОГРН 1053600128889

ИНН/КПП 3665049241/361602001

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.510824

**Утверждаю:**

**Руководитель ИЛ**

**Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Воронежской области»  
в Новоусманском, Верхнехавском,  
Панинском, Рамонском районах**

*В.И. Наумова*  
В.И. Наумова

Дата утверждения 30 июня 2022г.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№1625д от 30 июня 2022г.

**1. Наименование и контактные данные заказчика:** МУП «Воленское ЖКХ»

**ОГРН/ИНН:** 1103668019443/3616013965. **Телефон/факс:** 89204083507. **Е-mail:** [gkh.volenskoe@yandex.ru](mailto:gkh.volenskoe@yandex.ru)

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, Новоусманский район, п. Воля, ул. Советская, д.48, каб. 6

**3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):**

Вода питьевая, упаковка: стерильный стеклянный флакон; вес (объем) пробы для испытания: 0,5 л.

**4. Изготовитель:** -

**Страна:** -

**5. Место отбора/измерений:** Артезианская скважина, п. Воля, Сеницынская СОШ (№58 в реестре)

**6. Информация об отборе/измерениях\***

**Дата и время отбора/измерений:** 28.06.2022г. 10:20

**ФИО, должность специалиста проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости):** Золотарев С.В. Отбор произведен в присутствии директора Ковалевой Н.Н.

**Условия отбора/измерения, доставки:** соответствуют НД

**Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения:** 28.06.2022г. 15:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

**7. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:** акт отбора 28.06.2022г. Цель исследований, основание: договор №69л от 23.03.2022г.

**8. НД на продукцию:** -

**9. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний:** соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям

**10. Код образца (пробы):** БР 2.1625.Уд

**11. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке/ протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Весы электронные унифицированные ВСП 0,5/0,1-1	9105	11416-60	св-во №С-БМ/25-05-2022/158574056 от 25.05.2022	24.05.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	21417	-	Аттестат №50/22 от 12.05.2022	11.05.2023

**12. Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

Протокол №1625д

Страница 1 из 2

\*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний)/ измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В НОВОУСМАНСКОМ, ВЕРХНЕХАВСКОМ, ПАНИНСКОМ, РАМОНСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

**Юридический адрес:**

394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21

Телефон/факс: 2637761/2636228.

Е-mail: [san@sanep.vrn.ru](mailto:san@sanep.vrn.ru).

ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889

ИНН/КПП 3665049241/366501001

**Фактический адрес места осуществления**

деятельности ИЛ: 396310, Воронежская область,

с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 305

Телефон/факс: 8(47341)5-42-51/ 8(47341)5-44-51.

Е-mail: [nugigien@mail.ru](mailto:nugigien@mail.ru), ОКПО 01661471,

ОГРН 1053600128889

ИНН/КПП 3665049241/361602001

**Уникальный номер записи об аккредитации**

в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.510824

**Утверждаю:**

**Руководитель ИЛ**

**Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Воронежской области»  
в Новоусманском, Верхнехавском,  
Панинском, Рамонском районах**

*В.И. Наумова*  
В.И. Наумова

Дата утверждения 30 июня 2022г.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№1625д от 30 июня 2022г.

**1. Наименование и контактные данные заказчика:** МУП «Воленское ЖКХ»

**ОГРН/ИНН:** 1103668019443/3616013965. **Телефон/факс:** 89204083507. **Е-mail:** [gkh.volenskoe@yandex.ru](mailto:gkh.volenskoe@yandex.ru)

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, Новоусманский район, п. Воля, ул. Советская, д.48, каб. 6

**3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):**

Вода питьевая, упаковка: стерильный стеклянный флакон; вес (объем) пробы для испытания: 0,5 л.

**4. Изготовитель:** -

**Страна:** -

**5. Место отбора/измерений:** Артезианская скважина, п. Воля, Сеницынская СОШ (№58 в реестре)

**6. Информация об отборе/измерениях\***

**Дата и время отбора/измерений:** 28.06.2022г. 10:20

**ФИО, должность специалиста проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости):** Золотарев С.В. Отбор произведен в присутствии директора Ковалевой Н.Н.

**Условия отбора/измерения, доставки:** соответствуют НД

**Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения:** 28.06.2022г. 15:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

**7. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:** акт отбора 28.06.2022г. Цель исследований, основание: договор №69л от 23.03.2022г.

**8. НД на продукцию:** -

**9. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний:** соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям

**10. Код образца (пробы):** БР 2.1625.Уд

**11. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке/ протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Весы электронные унифицированные ВСП 0,5/0,1-1	9105	11416-60	св-во №С-БМ/25-05-2022/158574056 от 25.05.2022	24.05.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	21417	-	Аттестат №50/22 от 12.05.2022	11.05.2023

**12. Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

Протокол №1625д

Страница 1 из 2

\*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний)/ измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.